



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordo con / in accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it - www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto "GST" è fabbricato a regola d'arte, conforme secondo le informazioni presenti sulla scheda tecnica MCT1054

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product "GST" is manufactured in a workmanlike manner, in compliance according to technical data sheet MCT1054

2. PRESTAZIONI / PERFORMANCE

| Condizioni / Conditions | Prestazione / Performance |
|---|--|
| Campo di applicazione / Scope: | Tutti i tipi di gas secondo norme All types of gas in accordance with EN437 e DVGW G260 |
| Pressione di esercizio / Operating pressure: | 9 – 100 hPa ver. K M (according report n°20-23) |
| Temperatura di esercizio / Op. temperature: | -20°C + 60° |
| Perdita di carico / pressure drop | <0.5 hPa |
| Campo di intervento / Operating range | Fs 1.25 – 1.45 |
| Resistenza alla alta temperatura / High temperature resistance: | fino a 200°C – pressione 100 hPa verso l'interno up to 200 °C - 100 hPa internal leakage |
| Attacchi / Connections: | connessioni filetto femmina Rp e maschio R secondo EN 10226-1; female thread Rp and male thread R according EN 10226-1; |

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

| Tipo di prova / Type of Test | Frequenza / Frequency |
|--|------------------------|
| Verifica di funzionalità (campo di intervento) / Functionality test | 100% |
| Prova di tenuta (perdita di riarmo) / Tightness test | 100% |
| Controllo delle connessioni filettate o di collegamento Check on the threaded connections and junctions | sampling in production |
| Controllo aspetto visivo / Visual check | 100% |

Firma:
Signature:

Responsabile Certificazioni Prodotto

Antonio Andracchio

Data:
Date:

10/07/2023