



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
in accordo con / in accordance with EN ISO/IEC 17050-1

Teco Srl  
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)  
Via Sandro Pertini, 39/41  
Zona Industriale Noccole  
Tel. +39 (0) 30 6850510  
[info@tecosrl.it](mailto:info@tecosrl.it) - [www.tecosrl.it](http://www.tecosrl.it)  
PEC: [pec@pec.tecosrl.it](mailto:pec@pec.tecosrl.it)

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto **"VALVOLE SERIE K4.1 E-READY"** è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product **"K4.1 E-READY SERIES VALVES"** is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

**NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS**

EN 13828 Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici  
*Drinking water ball valve*

DIN W570 Valvole per installazione con acqua potabile  
*Valves for drinking water installations*

**Certificate DVGW NW-6102DM0261**

**PRESTAZIONI / PERFORMANCE**

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione Fields of application	acqua potabile <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	max. 90°C
Attacchi / Connections:	connessioni filettate secondo EN 10226-1; connessioni FASTEC® <i>thread according EN 10226, FASTEC® connection</i>

**COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT**

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

**IVAN FRAU**

Quality Assurance Manager

Firma:  
Signature:

Data:  
Date:

10/01/2022