



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
( in accordo con / *in accordance with* EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl  
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)  
Via Sandro Pertini, 39/41  
Zona Industriale Noccole  
Tel. +39 (0) 30 6850510  
[info@tecosrl.it](mailto:info@tecosrl.it) - [www.tecosrl.it](http://www.tecosrl.it)  
PEC: [pec@pec.tecosrl.it](mailto:pec@pec.tecosrl.it)

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto "VALVOLA SERIE R4" è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

*The undersigned TECO Srl*

*DECLARES*

*under its own responsibility that the product "R4 SERIES VALVE" is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.*

**NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS**

EN15069 Valvole di sicurezza gas per tubi metallici

*Safety gas connection valves for metal hose assemblies*

**Certificate DVGW n° DG-4640BO7028**

DIN3586 Dispositivo termico di sicurezza

*Thermo-activated safety device for gas applications*

**Certificate DVGW n° NG-4340AU2511**

**PRESTAZIONI / PERFORMANCE**

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione:	Tutti i tipi di gas secondo norme EN437 e DVGW G260/1 <i>All types of gas in accordance with EN437 e DVGW G260/1</i>
pressione massima di esercizio:	MOP0.1 (100 mbar)
temperatura di esercizio:	max., temperature 120°C
Resistenza alla alta temperatura	fino a 650 °C - pressione 500 mbar GT0.5 fino a 950 °C - pressione 5 bar GT5 con dispositivo di sicurezza termico FIREBAG® <i>Up to 650 °C - pressure 500 mbar GT0.5</i> <i>Up to 950 °C - pressure 5 bar GT5 with Thermo activated safety device</i>
Attacchi:	connessioni filettate Rp EN 10226-1; <i>threaded connections Rp EN 10226-1</i>

**COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT**

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento <i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i>	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

**IVAN FRAU**

Quality Assurance Manager

**Firma:**  
**Signature:**

**Data:**  
**Date:**

**30/01/2019**