



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordo con / *in accordance with* EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it - www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto “**VALVOLA SERIE ULTRA**” è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

*under its own responsibility that the product “**ULTRA SERIES VALVE**” is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.*

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

EN 13828 Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici
Drinking water ball valve

DIN W570 Valvole per installazione con acqua potabile
Valves for drinking water installations

Certificate DVGW n° DW-6102CP0515

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / <i>Conditions</i>	Prestazione / <i>Performance</i>
Campo di applicazione <i>Fields of application</i>	acqua potabile <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	max. 90°C
Attacchi / <i>Connections:</i>	connessioni filettate secondo EN 10226-1 e G ISO 228; connessioni a tenuta piana; connessioni a tenuta EUROCONO; connessioni FASTEC ® <i>thread according EN 10226 (special version G ISO228; flat surface; “Eurocono” tight connection, FASTEC ® connection</i>

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / <i>Type of Test</i>	Frequenza / <i>Frequency</i>
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento <i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i>	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

IVAN FRAU

Quality Assurance Manager

Firma:
Signature:

Data:
Date:

30/01/2019