



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

in accordo con / in accordance with EN ISO/IEC 17050-1

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it - www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto **"VALVOLE SERIE K4CC"** è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product **"K4CC SERIES VALVES"** is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

DIN EN 13828 Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici **Certificate DVGW NW-6102DM0261**
Drinking water ball valve

DVGW W570-1 Valvole per installazione con acqua potabile **Certificate DVGW NW-6102DM0261**
Valves for drinking water installations

ACS Certificato di Conformità Sanitaria **Certificate ACS 19 ACC LY 674**
Certificate of Sanitary Conformity

PZH Certificato di Conformità Sanitaria **Certificate PZH B.BK.60110.1174.2023**
Certificate of Sanitary Conformity

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione Fields of application	acqua potabile <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10 (10 bar)
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	+65°C (90°Cx60')
Attacchi / Connections:	Connessioni FASTEC ® <i>FASTEC ® connection</i>

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni di collegamento <i>Dimensional check and control o connections</i>	Sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

Firma:
Signature:

Responsabile Certificazioni Prodotto

Antonio Andracchio

Data:
Date:

08/05/2024