



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordo con / *in accordance with* EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it - www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che le valvole "SERIE T4" sono fabbricate a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the valves "T4 SERIES", are manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

EN 13828 Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici
Drinking water ball valve

DIN W570 Valvole per installazione con acqua potabile
Valves for drinking water installations

**Certificate DVGW n° DW-6102CP0512
DW-6102BR0165**

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione Fields of application	acqua potabile <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10 (max PN40)
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	max. 150°C
Attacchi / Connections:	connessioni filetto femmina Rp EN 10226-1; connessioni dado girevole per contatore G ISO228; connessioni a pressare P secondo UNI11065 <i>thread according EN 10226, swivel nut connections for meter G ISO228, crimped P according UNI11065</i>

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento <i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i>	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

IVAN FRAU

Quality Assurance Manager

Firma:
Signature:

Data:
Date:

30/01/2019